

ПАО «ТАТНЕФТЬ»
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАШНЕФТЬ»
ЦЕХ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ
ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РТ, Альметьевский муниципальный район,
Ямашинское сельское поселение, с. Ямаши
Тел.8 (8553) 37-88-46

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №150-50 от « 30 » декабря 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
23 октября 2018 года

Количество страниц 1
Место отбора пробы Артезианская скважина с. Чувашское Сиренькино
Заказчик ЦДНГ-2 НГДУ «Ямашнефть»
Дата отбора 16.10.2018 г.
Дата проведения испытаний 16.10.2018 г.
Результаты представлены в таблице.

Таблица

№ п/п	Ингредиенты	МВИ	Результаты анализа
1	рН, ед. рН	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97	7,17
2	Сульфаты, мг/л	ПНД Ф14.1:2.159-2000	57,0
3	Хлориды, мг/л	ПНД Ф14.1:2.111-97	17,7
4	Гидрокарбонаты, мг-экв/л	ПНД Ф14.1:2.99-97	311,2
5	Жесткость общая мг-экв/л	ПНД Ф14.1:2.98-97	6,9
6	Общая минерализация, мг/л		502,4

Заведующий ХАЛ



О.Н. Юртов