

ПАО «ТАТНЕФТЬ»
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАШНЕФТЬ»
ЦЕХ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ
ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

РТ, Альметьевский муниципальный район,
Ямашинское сельское поселение, с. Ямаши

Тел.8 (8553) 37-88-46

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №150-50 от « 30 » декабря 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

22 октября 2018 года

Количество страниц 1

Место отбора пробы Артезианская скважина Ямашинское сельское поселение

Заказчик ЦДНГ-1 НГДУ «Ямашнефть»

Дата отбора 11.10.2018 г.

Дата проведения испытаний 11.10.2018 г.

Результаты представлены в таблице.

Таблица

№ п/п	Ингредиенты	МВИ	Результаты анализа
1	рН, ед. рН	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97	7,62
2	Сульфаты, мг/л	ПНД Ф14.1:2.159-2000	55,0
3	Хлориды, мг/л	ПНД Ф14.1:2.111-97	12,1
4	Гидрокарбонаты, мг-экв/л	ПНД Ф14.1:2.99-97	332,0
5	Жесткость общая мг-экв/л	ПНД Ф14.1:2.98-97	6,9
6	Общая минерализация, мг/л		516,6

Заведующий ХАЛ



О.Н. Юртов